Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
Fırat Cad. No :18 Dilovası Kocaeli, Türkiye
+90 262 658 16 62(pbx)
turkiye@efectis.com

Bilgilendirme

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALÜ. MOB.
MAD. MER. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Odabaşı Mahallesi 9681 Sk. No:11/Kepez,
Antalya / TÜRKİYE

Referans no EEA-2600-0176
Sözleşme no EEA-25-001529-REV2

Dilovası, 7 Eylül 2026

Test Sonuçlarının Beyanı

Sayın ilgili,

20.10.2025 tarihinde, BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALÜ. MOB. MAD. MER. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. için Efectis Era Avrasya tarafından I.O.04 ürününün TS EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına göre testi gerçekleştirmiştir.

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürün için herhangi bir onay veya belgelendirme anlamına gelmemektedir. Ürünün teknik özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili tüm detaylar EEA-26-122-REV3 numaralı test/sınıflandırma raporunda belirtilmiştir; dolayısıyla bu belge, herhangi bir yasal mevzuata uygunluğu doğrulamaz

Test/sınıflandırma raporunda aşağıdaki sonuçlar yer almaktadır:

YANGINA DAYANIM SINIFLANDIRMASI	
Çalışma yönü: Yangından dışarı doğru açılan	**E120, $EI_2$45, $EI_1$20**

Bu test sonuçları (deney) veya değerlendirme/sınıflandırma sonucu yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir.

Ürünlerin performansının doğrulanması için yalnızca laboratuvar tarafından düzenlenen resmi belgeler kullanılmalıdır.

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü